

MUNKASZÁM: 2018-F1

TARTÓSZERKEZETI SZAK ÉRTŐI VÉLEMÉNY

a(z)

H-4700 Mátészalka , Kölcsey tér 1., Hrsz.: 2578

ingatlanon meglévő

„ESZI FOGYATÉKOSOK NA PKÖZI OTTHONA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS”

energetikai felújításához

Megrendel ő:

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4700 MÁTÉSZALKA, HŐSÖK TERE 9.

Szerkezettervezők:

BÚTI GÉZA

OKL. ÉPÍTŐMÉRNÖK
ÉPÍTÉSÜGYI SZAKÉRTŐ, SZERKEZETTERVEZŐ
SZÉS-1; SZÉS-2; T-T (18) 09/0004
4225 DEBRECEN-JÓZSA, HEGY U. 22

KOVÁCS JÓZSEF

ÉPÍTŐMÉRNÖK, ÉPÍTÉSZMÉRNÖK
4031 DEBRECEN, ISTVÁN ÚT 43. FSZ. 1.

2018. MÁRCIUS

TARTÓSZERKEZETI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

„ESZI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS” (H-4700 MÁTÉSZALKA, KÖLCSEY TÉR 1., HRSZ.: 2578)

ELRENDEZÉS – KIINDULÁSI ADATOK

Megrendelői kérés a H-4700 Mátészalka, Kölcsey tér 1., Hrsz.: 2578 ingatlanon meglévő „FOGYATÉKOSOK OTTHONÁNA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS” pályázat keretein belül tetőszerkezetére telepítendő napelem rendszerhez kapcsolódó tartószerkezeti szakértői vélemény készíttetése.



SZERKEZETI LEÍRÁS

A tervezett többletterhelések a meglévő épületszerkezetre gyakorolt hatása elhanyagolható. A tárgyi épületszerkezet állékony, tetőszerkezete tartószerkezeti szempontból megfelel napelemek telepítésére. A telepítés kivitelezésének megkezdése előtt a terhelendő szerkezetet fel kell tární és a napelem letámasztási pontjainak a faszerkezeteket meg kell vizsgálni melyet a műszaki ellenőrnek dokumentálni kell. Szükség esetén a tervező értesítendő, és tervezői művezetés keretein belül a szerkezet megerősítését kell eszközölni! A napelemek rögzítési módjáról és a terhelés elosztásáról a telepítéshez tartószerkezeti tervet kell készíttetni!

DEBRECEN, 2018. MÁRCIUS

KOVÁCS JÓZSEF
STATIKUS MUNKATÁRS
ÉPÍTÉSZMÉRNÖK, ÉPÍTŐMÉRNÖK
4031DEBRECEN, ISTVÁN ÚT 43. FSZ. 1.

BÚTI GÉZA
FELELŐS STATIKUS TERVEZŐ
OKL. ÉPÍTŐMÉRNÖK
ÉPÍTÉSÜGYI SZAKÉRTŐ, SZERKEZETTERVEZŐ
SZÉS-1; SZÉS-2; T-T (18)09-0004
4225 DEBRECEN-JÓZSA, HEGY U. 22.